

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

Единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru.

Предписание № 330/1/141

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«27» октября 2017 г.

г. Ульяновск

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Ульяновска

«Средней школе № 61»

**Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Ульяновска «Средней школы № 61» Ивановой Ираиде Генриховне**

Во исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.Н. Евсевича № 330 от 18.09.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 02.10.2017 года по 27.10.2017 года, проведена **плановая** проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Ульяновска «Средней школой № 61» по адресу: 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 51.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Ходаковский Сергей Васильевич.

При проведении проверки присутствовала: Директор МБОУ «СШ № 61» Иванова Ираида Генриховна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пун кта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметк а о выполн ении
1	2	3	4	5
1.	В помещении мастерской, категории по взрывопожарной и пожарной опасности В2/ЛПв, расположенной на 1-м этаже заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей от помещения общественного значения (коридора) выполнено не противопожарной с требуемым пределом огнестойкости. <i>Заполнение дверного проема выполнено деревянной дверью, отбитой железом Сертификат соответствия, подтверждающей необходимый предел огнестойкости, при проведении проверки не представлен.</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; ст. 88 ч. 3, табл. 24. п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21.07.97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	04.06.2018 г.	