

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску
(наименование органа государственного надзора)

пер. Пожарный, д. 4, г. Ульяновск, 432071, тел. (8422) 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

« 16 » марта 2021 г.
(дата составления протокола)

г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4
(место составления протокола)

Я, _____ государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)
капитан внутренней службы Абдуллин Рамис Шафкатевич
рассмотрев акт проверки №49 от 01.03.2021 г.

и руководствуясь ст. _____ 23.34, 28.2, 28.3, 28.5. КоАП РФ

(указываются номера статьи и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 61» (далее - МБОУ «СШ № 61»)
Юридический адрес, тел.	432054, город Ульяновск, улица Камышинская, 51; тел./факс: (8422) 68-72-97
ОГРН, ИНН, орган, зарегистрировавший юридическое лицо	ОГРН 1027301486497, ИНН 7327012776 Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска
Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета	р/с 03234643737010006800 в Отделение Ульяновск Банка России, БИК 017308101
Должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица	директор МБОУ «СШ № 61» Иванова Ираида Генриховна
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя	Приказ Управления образования Мэрии г. Ульяновска №21-л от 23.01.2008 г.
Документ, удостоверяющий личность законного представителя	Паспорт гражданина РФ серия 7306 №532524, выдан ОУФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе гор. Ульяновска, 12.09.2007 г.
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	Не привлекалось

« 01 » марта 2021 г. в 15 ч. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в здании, помещениях МБОУ «СШ № 61» по адресу: 432054, город Ульяновск, улица Камышинская, 51, установлено, что юридическим лицом были нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены
1.	Огнетушители (ОП-5, ОП-4), имеющие полную массу менее 15 кг, установленные на подвесных кронштейнах, закрепленных на стенах коридоров, располагаются на высоте более 1,5 м от пола (фактически 1,8-1,9 м.) до верха огнетушителей.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

	Устранено в ходе проверки. Нарушение устранено в ходе проверки.	безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ) ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7; НПБ 166-97 п. 6.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 409
2.	Не обеспечено исправное состояние уплотнений в притворах на противопожарных люках, ведущих на кровлю. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24
3.	Не обеспечена своевременная замена огнетушителей ОП-5, ОУ-2, ОП-10 (установленных в здании школы на всех этажах, под номерами 8, 10, 14, 23, 24, 34, 37 в журнале учета огнетушителей), согласно паспортам на огнетушители. Срок службы данного огнетушителя 10 лет, дата изготовления огнетушителей: 2001, 2003 года. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 60
4.	На двери помещения складского назначения (кладовая кабинета №308), расположенного на 3-м этаже и в котором осуществляется хранение школьного оборудования и техники, отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. При этом заполнение проёма в противопожарной преграде отделяющей помещения складского назначения от помещения общественного назначения (кабинет) выполнено не противопожарным, с требуемым пределом огнестойкости (требуется в случае отнесения категории «В1», «В2» или «В3»). Заполнение дверного проёма выполнено из деревянной двери, обшитой металлом. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 12, ФЗ №123-ФЗ ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.6.4, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14
5.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада (кладовая кабинета №308 на 3-м этаже), располагается внутри складского помещения на стене. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 293
6.	Дымовой пожарный извещатель, смонтированный в кабинете радиорубки на 3-м этаже здания школы, установлен на расстоянии менее 1 м (фактически 0,6 м) до вентиляционного отверстия. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 4 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 88-2001* п. 12.19; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
7.	Дымовой пожарный извещатель, смонтированный в кабинете логопеда на 3-м этаже здания школы, установлен на расстоянии менее 1 м (фактически 0,2 м) до вентиляционного отверстия. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 4 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 88-2001* п. 12.19; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
8.	Допущена эксплуатация электропроводов освещения в здании школы, с видимыми нарушениями изоляции. В помещении электронной учительской на 3-м этаже, эксплуатируется проводка, изоляция, которой выполнена изолентой, а должно быть выполнено соединительными пластиковыми изолирующими зажимами. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 42 «б»
9.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в месте расположения извещателя пожарного ручного на 2 этаже у кабинета №208. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 36
10.	Допущена эксплуатация электропроводов освещения в здании школы, с видимыми нарушениями изоляции. В помещении библиотеки на 2-м этаже, эксплуатируется проводка,	ППР в РФ п. 42 «б»

	изоляция, которой выполнена изолентой, а должно быть выполнено соединительными пластиковыми изолирующими зажимами. Нарушение устранено в ходе проверки.	
11.	В помещении книгохранилища (библиотеки) отделка стен выполнена бумажными обоями. Сертификат соответствия, подтверждающий необходимый класс пожарной опасности материала, при проведении проверки не представлен. Для отделки стен допускается применение материалов с классом пожарной опасности не более КМ0 или КМ1. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 15 ст. 134, табл. 3, ППР в РФ п. 25
12.	Дымовой пожарный извещатель, смонтированный в приемной директора на 2-м этаже здания школы, установлен на расстоянии менее 1 м (фактически 0,7 м) до вентиляционного отверстия. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 4 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 88-2001* п. 12.19; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
13.	Не обеспечена своевременная замена огнетушителя ОУ-2, установленного в кабинете №202 на 2-м этаже. Раструб огнетушителя отсутствует. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 60
14.	Запорные устройства на всех дверях (кроме главного входа), ведущих непосредственно на улицу из здания школы, являющиеся эвакуационными выходами, не обеспечивают их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26
15.	Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В ходе визуального осмотра подключенных шлейфов пожарной сигнализации к ППКОП, было установлено, что шлейф сигнализации №9, отвечающий за помещение спортивного зала, не подключен к ВЭРС-ПК(24). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54
16.	Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При проведении сработки дымовых пожарных извещателей смонтированных в тренерской, сигнал на ППКОП ВЭРС-ПК(24) не прошел. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54
17.	Допущена эксплуатация электропроводов освещения в здании школы, с видимыми нарушениями изоляции. В помещении тамбура у эвакуационного выхода из помещений пищеблока на 1-м этаже, эксплуатируется проводка, изоляция, которой выполнена изолентой, а должно быть выполнено соединительными пластиковыми изолирующими зажимами. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 42 «б»
18.	Допущено размещение мешков с картошкой на путях эвакуации, а именно в тамбуре у эвакуационного выхода из помещений пищеблока на 1-м этаже. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «ж»
19.	Не обеспечено исправное состояние приспособления для самозакрывания на противопожарной двери помещения складского назначения (склад сыпучих продуктов), расположенного на 1-м этаже. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24
20.	В помещении актового зала, расположенного на 2-м этаже, отсеки потолка помещения шириной более 0,75 м (фактически 1,28 м) и ограниченные строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (фактически 0,41-0,42 м), отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 6, 10 ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2, 13.3.8, обязательное приложение А, п. А.4, А.10, табл. А.3 п. 38; НПБ 88-2001 п. 12.16, п. 12.20
21.	Заполнение проёма в противопожарной преграде отделяющей	ФЗ №123-ФЗ

	помещения складского назначения (категории В-3 по пожарной опасности) от помещения общественного назначения (актовый зал) выполнено не противопожарным, с требуемым пределом огнестойкости. Заполнение дверного проёма выполнено из деревянной двери, обшитой металлом.	ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.6.4, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14
22.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 30
23.	На объекте защиты не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением сведений о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. При проведении проверки предоставлен пустой журнал. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР РФ п. 17 "б", 30, 42, 43, 54, 60
24.	Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ВЭРС-ПК (24), установленного в комнате дежурного персонала. Согласно приложения В «Технический регламент обслуживания приборов» руководства по эксплуатации на данный прибор не реже одного раза в квартал необходимо проводить проверку сопротивления утечки на шлейфах сигнализации. Указанные мероприятия должны быть включены в объем регламента №2. В предоставленном журнале «Регистрации работ по ТО АПС и СОУЭ» отметок о проведении проверок сопротивления, либо проведении ТО в объеме регламента №2 отсутствуют. Акты, подтверждающие проведение проверок сопротивления изоляции не предоставлены. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54
25.	Не соблюдаются проектные решения на автоматические установки пожарной сигнализации. План здания в рабочем проекте на пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения, не соответствует фактической планировке здания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54; ФЗ № 123 - ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 10 ст. 83
26.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. При проведении проверки техническая документация предоставлена не полностью (отсутствуют: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, а именно на ППКОП ВЭРС-ПК(24), блок речевого оповещения «Соната-К», а также акты о проведении входного контроля, об окончании монтажных работ, об окончании пусконаладочных работ, о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию).	ППР РФ п. 54
27.	Не назначено лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. Согласно приказу № 9 от 13.01.2021 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» идёт отсылка на Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.), в настоящее время данный документ утратил силу, и действуют Правила противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 4
28.	В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	ППР п. 2, 394

	В инструкции указаны должности, но не указаны конкретные лица. Устранено в ходе проверки.	
29.	<p>Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>При составлении декларации пожарной безопасности указаны недостоверные и неполные сведения.</p> <p>Так в разделе III декларации не отражены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ст. 64, в части требований к декларации пожарной безопасности; – ч. 3 ст. 88 ФЗ №123-ФЗ, в части требований к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках; – ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. – п. 10-30 норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645. <p>В разделе III декларации указаны сведения о выполнении ч. 2 ст. 62 ФЗ №123-ФЗ, что фактически не исполняется, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (для соединения автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре использованы горючие кабель-провода) 	ФЗ №123-ФЗ ч. 5 ст. 64
30.	<p>Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей.</p> <p>В предоставленном журнале учета огнетушителей имеется отметки только о ежегодной проверке огнетушителей.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 60; СП 9.13130.2009 п. 4.3.5, 4.2.6
За что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ		

Объяснения лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого составлен протокол:

ИИ (подпись правонарушителя) (Иванова ИИ (Фамилия, инициалы)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

_____ (наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

_____ (перечень прилагаемых документов и вещей)

Должностное лицо, составившее протокол

 (Абдуллин Р.Ш.) (Фамилия, инициалы)

Копию протокола получил(а), права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ (в т. ч. ст.25.1) мне разъяснены, о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещен(а)

ИИ (дата, подпись правонарушителя) (Иванова ИИ (Фамилия, инициалы)