



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.11.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 43318					
дата начала испытаний 13.11.2019 14:10 дата выдачи результата 14.11.2019 09:51					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Ширякина Н. В., медицинский технолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гужов А. С., биолог

Руководитель ИЛЦ _____

Сафин Р. М.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000700

от 15 октября 2018 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

Е.Ю. Жукова

М.П.

«14» 11 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 43318 от 14 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул.Камышинская, д.51

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61", г. Ульяновск, ул.Камышинская, д.51, Питьевой фонтанчик

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.11.2019 13:30

Ф.И.О., должность: Кузьмина Н. Н., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2019 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 4206 ОЛД от 12.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.19.43318 7.1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: 432005, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5

взв № 18/11-1
от 18.11.2019